

2.7. Tiefgaragen

Gefahren und Risiken

- Groß/ unübersichtlich
- Dunkel
- Sichtbehinderung durch Brandrauch
- Lange Angriffs- und Rückzugswege
- Abschirmen des Funkverkehrs durch das Gebäude
- Häufig Lagerplatz für Reifen Müllsäcke usw. (zusätzliche Brandlast)
- Gefahr durch Autoabgase (schwerer als Luft)
- Einsturzgefahr

Maßnahmen der Feuerwehr im Brandfall

- Zugänge und Größe erkunden
 - o Angriff möglichst über gesicherten Treppenraum unter Überdruckbelüftung aufbauen
- Gefährdete Personen warnen/ retten
- Vorgehen unter umluftunabhängigen Atemschutz
- Atemschutzüberwachung
- Sicherungstrupp bereitstellen
- Entrauchung durch Überdruckbelüftung, Fenster oder Schächte gezielt öffnen
- Genügend Schlauchreserve mitnehmen
- Nach Möglichkeit Verrauchung von angrenzenden Wohngebäuden durch Gänge usw. vermeiden. (Zugang wenn möglich über Außeneingang)
- Je nach Situation gelagertes Brandlastiges Material wie z.B. Reifen entfernen
- 2m Kommunikation, bei Bedarf Verbindungsmänner einsetzen
- Lüftung je nach Art aus- oder einschalten
- Ggf. Schaum einsetzen
- Brandschutztüren in Treppenträume usw. Schließen